

№ 001782



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 06.06.2019г по 05.06.2022г.

Код ОКПД 2 23.12.12.120

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.H00661

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «ОСТЕК» (ООО «ОСТЕК») ОГРН 1153128003357. Адрес: 309506, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 27, телефон: (4725) 22-75-21

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «ОСТЕК» (ООО «ОСТЕК») ОГРН 1153128003357. Адрес: 309506, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 27, телефон: (4725) 22-75-21

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ОГРН 5167746487519). Адрес: 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Стекло жаростойкое однослойное марки FIRESTEK габаритными размерами 2000*2500мм, толщиной 6 мм, 8мм, выпускаемое по ТУ 592300-015-24966612-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ) Предел огнестойкости Е30 для толщины 6мм, предел огнестойкости Е60 для толщины 8мм по ГОСТ Р 33000-2014

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0818/1Ц-С-2 от 05.06.2019 г., № 0818/2Ц-С-2 от 05.06.2019 г., ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ» № ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя ТУ 592300-015-24966612-2019.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.